



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Малоохтинский пр., д. 68, литера А, Санкт-Петербург, 195112 тел. (812) 576-07-01, факс (812) 576-07-02

e-mail: gzhi@gov.spb.ru http://www.gov.spb.ru

ОКПО 15172379 ОКОГУ 2300230 ОГРН 1037867000115 ИНН/КПП 7841000298/78060 1001

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении № 6733/14

07 ноября 2014 года

Государственная жилищная инспекция
Санкт-Петербурга,
Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 68

Заместитель начальника Инспекции – заместитель главного государственного жилищного инспектора Санкт-Петербурга Кузин Юрий Эдуардович, рассмотрев материалы дела/протокол № 03/305-9 от 29 сентября 2014 года об административном правонарушении, предусмотренном статьей 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, совершенном по адресу: **Санкт-Петербург, г. Пушкин, Привокзальная площадь, д.2**, инженером службы текущего ремонта и эксплуатации жилищного фонда Общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Пушкинского района» (далее – Общество) Корабельниковой Мариной Викторовной, паспорт 4703 № 720949, выдан 23.09.2003г. ОВД города Кандалякши Мурманской области.

Адрес (место регистрации): Санкт-Петербург, пос. Шушары, Колпинское шоссе, Славянка, д.34, корп. 1, кв.706.

Дата рождения: 05.06.1976г.

Место рождения: с. Табачное, Бахчисарайского района, Крым.

Место работы: ООО «Жилкомсервис № 2 Пушкинского района».

Корабельникова М.В. на рассмотрение не явилась, извещена.

- УСТАНОВИЛ

29 сентября 2014 года в результате проведенной проверки по адресу: **Санкт-Петербург, г. Пушкин, Привокзальная площадь, д.2** главным специалистом – государственным жилищным инспектором Санкт-Петербурга Отдела контроля и надзора Московского, Пушкинского районов Каплюченко Н.Я. выявлены нарушения «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 (далее - Правила), а именно:

- п. 4.2.3.1 Правил – допущено загрязнение фасада здания, надписи на фасаде.
- п. 4.6.2.3 Правил – не обеспечено исправное состояние выступающих над поверхностью кровли элементов дымовых и вентиляционных труб, отсутствует металлическоекрытие труб и вентканалов.
- п. 4.6.3.1 Правил – не выполнен вывод вытяжного канала канализации за пределы чердачного помещения.

В соответствии с заключёнными договорами управления ООО «Жилкомсервис № 2 Пушкинского района» по заданию собственника обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и текущему ремонту общего имущества в

Доказательств наличия каких-либо исключительных обстоятельств, позволяющих квалифицировать правонарушение, совершенное Корабельниковой М.В. как малозначительное, не представлено.

С учетом характера совершенного административного правонарушения, роли правонарушителя, учитывая личность, имущественное положение Корабельниковой М.В., обстоятельства смягчающие административную ответственность и обстоятельства отягчающие административную ответственность,

руководствуясь статьями 29.7, 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

ПОСТАНОВИЛ

Инженера службы текущего ремонта и эксплуатации жилищного фонда Общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Пушкинского района» Корабельникову Марину Викторовну признать виновной в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и наложить административный штраф в сумме 4000 (четыре тысячи) рублей.

Штраф подлежит перечислению лицом, привлеченным к административной ответственности не позднее 60 дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу (либо по истечении срока отсрочки или рассрочки).


Получатель – УФК по г. Санкт-Петербургу (Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга, л/сч 04722000990)

ИНН 7841000298, ОКТМО 40350000, КПП 780601001, р/с 40101810200000010001 в Северо-Западное ГУ Банка России, БИК 044030001

Код бюджетной классификации (КБК) 80711690020020000140 «Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации».

Постановление может быть обжаловано нарушителем, потерпевшими или их законными представителями в течение 10 дней со дня получения копии постановления в порядке, предусмотренном главой 30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Заместитель начальника Инспекции –
заместитель главного государственного
жилищного инспектора Санкт-Петербурга



Ю.Э. Кузин

Копию постановления получил (а) в соответствии со статьей 29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:

_____ / _____ / _____
Подпись / Ф. И. О. / Дата